



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor výstavby

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Záměr: Z/2024/58727

V Třebíči dne 08.01.2025

Řízení: R/2024/51369

Č.j.: R/2024/51369/3

VYŘIZUJE: Zdeňka Němcová

TELEFON: 568 896 337

E-MAIL: zdenka.nemcova@trebic.cz

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Společnost **EG.D, s. r. o., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 21055050** zastoupena na základě plné moci ze dne 19.12.2023 společností **HEP electrical s.r.o., 1.máje 177, 66484 Zastávka**

podala dne 29.10.2024 podle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona žádost o povolení záměru, týkající se stavby:

“ VN16 přel.pb.217-255, kVN, SS část C, 1030076972“,

na pozemcích: pozemková parcela číslo 83, 90/31, 93, 95, 99/1, 99/2, 109/8, 109/9, 109/12, 109/14, 166, 168, 175, 181/4, 181/5, 182, 187/3, 187/4, 187/5, 303, 304/6, 304/14, 305, 317/2, 320, 325, 326, 328/2, 328/4, 374, 376 v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan, 66/1, 66/15, 99, 109, 110, 120, 125/1, 143/4, 143/5, 143/34, 143/78, 152/2, 181/1, 182/2, 182/3 v katastrálním území Lipňany u Skryjí.

Původní vedení VN16 přel.pb.217-255, které se odstraňuje, vede:

na pozemcích: 325, 320, 109/8, 181/3, 181/5, 317/2, 182, 109/14, 328/2, 328/4, 187/3, 187/5, 187/4, 304/6, 90/30, 90/32, 90/23, 307, 306, 303, 141, 109/4, 109/1, 90/33, 145, 109/12, 90/1, 89, 90/35, 91, 95, 93, 83 k. ú. Heřmanice u Rouchovan, 143/5, 60/13, 57, 58/3, 60/3, 182/2, 143/4, 49, 50/3, 143/78, 187/2, 152/13, 160, 159, 158, 50/1, 100/8, 157, 102, 156, 48, 155, 106, 154, 103, 153, 152/1, 151, 104, 148, 50/2, 51, 152/12, 60/21, 53/7, 67/8, 67/3, 67/6, 67/4, 125/2, 181/1, 105 k.ú. Lipňany u Skryjí

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Výroková část

Městský úřad Třebíč, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f/ zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, posoudil podle §193 stavebního zákona žádost o vydání povolení a na základě tohoto posouzení podle §195 stavebního zákona

schvaluje stavební záměr

na stavbu

“ VN16 přel.pb.217-255, kVN, SS část C, 1030076972“,

na pozemcích: pozemková parcela číslo 83, 90/31, 93, 95, 99/1, 99/2, 109/8, 109/9, 109/12, 109/14, 166, 168, 175, 181/4, 181/5, 182, 187/3, 187/4, 187/5, 303, 304/6, 304/14, 305,

317/2, 320, 325, 326, 328/2, 328/4, 374, 376 v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan, 66/1, 66/15, 99, 109, 110, 120, 125/1, 143/4, 143/5, 143/34, 143/78, 152/2, 181/1, 182/2, 182/3 v katastrálním území Lipňany u Skryjí.

Původní vedení VN16 přel.pb.217-255, které se odstraňuje, vede:

na pozemcích: 325, 320, 109/8, 181/3, 181/5, 317/2, 182, 109/14, 328/2, 328/4, 187/3, 187/5, 187/4, 304/6, 90/30, 90/32, 90/23, 307, 306, 303, 141, 109/4, 109/1, 90/33, 145, 109/12, 90/1, 89, 90/35, 91, 95, 93, 83 k. ú. Heřmanice u Rouchovan, 143/5, 60/13, 57, 58/3, 60/3, 182/2, 143/4, 49, 50/3, 143/78, 187/2, 152/13, 160, 159, 158, 50/1, 100/8, 157, 102, 156, 48, 155, 106, 154, 103, 153, 152/1, 151, 104, 148, 50/2, 51, 152/12, 60/21, 53/7, 67/8, 67/3, 67/6, 67/4, 125/2, 181/1, 105 k.ú. Lipňany u Skryjí

Majitelé parcel: NOVÉ VEDENÍ VN

Parcela	Katastrální území	Jméno příjmení, adresa
143/5, 143/34, 152/2, 182/2, 182/3, 66/15	Lipňany u Skryjí	Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4
143/4, 66/1	Lipňany u Skryjí	SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., č. p. 25, 67556 Dukovany
143/78, 125/1	Lipňany u Skryjí	Obec Dukovany, č. p. 99, 67556 Dukovany
120, 110, 99	Lipňany u Skryjí	Hadraba Miroslav, Sídliště 361, 67201 Moravský Krumlov
181/1	Lipňany u Skryjí	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
109	Lipňany u Skryjí	Vacuška Jaroslav, Jar. Heyrovského 975/13, Nové Dvory, 67401 Třebíč Zelníčková Alena, Dol. chalupy 100, 67555 Hrotovice
325, 326, 166, 320, 109/8, 181/4, 181/5, 109/9, 317/2, 182, 109/14, 328/2, 328/4, 187/3, 187/5, 187/4, 304/6, 304/14, 99/2, 99/1, 90/31, 305, 376, 303, 374	Heřmanice u Rouchovan	Obec Rouchovany, č. p. 35, 67557 Rouchovany
168	Heřmanice u Rouchovan	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
175	Heřmanice u Rouchovan	Kopečková Věra, č. p. 289, 67142 Vémyslice
109/12	Heřmanice u Rouchovan	ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4
83	Heřmanice u Rouchovan	Potůček Ladislav, č. p. 148, 67201 Petrovice
93	Heřmanice u Rouchovan	Borek Josef, č. p. 243, 69647 Žeravice SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., č. p. 25, 67556 Dukovany
95	Heřmanice u Rouchovan	Králová Vlasta, č. p. 319, 67556 Dukovany

Majitelé parcel: ODSTRANĚNÍ VN

Parcela	Katastrální území	Jméno příjmení, adresa
143/5, 60/13, 57, 58/3, 60/3, 182/2	Lipňany u Skryjí	Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4
143/4, 49, 50/3	Lipňany u Skryjí	SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., č. p. 25, 67556 Dukovany
143/78, 187/2, 152/13	Lipňany u Skryjí	Obec Dukovany, č. p. 99, 67556 Dukovany
160, 159, 158, 50/1, 100/8	Lipňany u Skryjí	Forétar Jiří, č. p. 336, 67557 Rouchovany Smejkalová Dana, č. p. 23, 67201 Jamolice
157, 102	Lipňany u Skryjí	Borovičková Dana Mgr., Na Kopcích 364, Nové Město, 67401 Třebíč Ludvíková Jana, č. p. 215, 67557 Rouchovany Palásek Vladimír, č. p. 246, 67175 Vedrovce
156, 48	Lipňany u Skryjí	Hadraba Miroslav, Sídliště 361, 67201 Moravský Krumlov
155, 106	Lipňany u Skryjí	SJM Balík Josef a Balíková Jana, č. p. 255, 67556 Dukovany
154, 103	Lipňany u Skryjí	Ludvíková Jana, č. p. 215, 67557 Rouchovany Růžičková Ludmila, Zahraničního odboje 922/25, Borovina, 67401 Třebíč
153	Lipňany u Skryjí	Mezlík Petr, č. p. 90, 67173 Tulešice
152/1, 151, 104	Lipňany u Skryjí	SJM Pelán Vladimír a Pelánová Marie, č. p. 55, 67556 Dukovany
148	Lipňany u Skryjí	Vacuška Jaroslav, Jar. Heyrovského 975/13, Nové Dvory, 67401 Třebíč Zelníčková Alena, Dol. chalupy 100, 67555 Hrotovice
50/2	Lipňany u Skryjí	Padrnosová Dagmar, č. p. 316, 67557 Rouchovany
51	Lipňany u Skryjí	Hrubeš Zbyněk, č. p. 511, 67575 Mohelno Koktavá Magda, Popovice 127, 76812 Rataje
152/12, 60/21	Lipňany u Skryjí	Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, Milačka 603, 67555 Hrotovice
53/7	Lipňany u Skryjí	Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové
67/8, 67/3, 67/6, 67/4	Lipňany u Skryjí	Horák Dušan Ing., Střední 401/25, Ponava, 60200 Brno
125/2	Lipňany u Skryjí	Jelínek Ladislav, Mírová 428, 67555 Hrotovice

181/1	Lipňany u Skryjí	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
105	Lipňany u Skryjí	Mezlík Tomáš Ing., Breicetlova 1926/17, Líšeň, 62800 Brno Vojáček Jiří, Krumlovská 348/15, 66491 Ivančice
325, 320, 109/8, 181/3, 181/5, 317/2, 182, 109/14, 328/2, 328/4, 187/3, 187/5, 187/4, 304/6, 90/30, 90/32, 90/23, 307, 306, 303	Heřmanice u Rouchovan	Obec Rouchovany, č. p. 35, 67557 Rouchovany
141	Heřmanice u Rouchovan	Kopečková Věra, č. p. 289, 67142 Vémyslice
109/4	Heřmanice u Rouchovan	Havelka Jan, č. p. 68, 67201 Jamolice Ondračková Zdeňka, Fryčajova 533/149, Obřany, 61400 Brno
109/1, 90/33	Heřmanice u Rouchovan	Dobešová Šárka, č. p. 23, 67560 Myslibořice Valterová Renata, Hladíkova 1050/22, Horka-Domky, 67401 Třebíč
145	Heřmanice u Rouchovan	Bláha Josef, Brněnská 259, 66902 Suchohrdly
109/12	Heřmanice u Rouchovan	ČEZ, a. s., Duhová 1444/2, Michle, 14000 Praha 4
90/1	Heřmanice u Rouchovan	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
89	Heřmanice u Rouchovan	Olšbauer Ladislav, Tusarova 1267/9, Holešovice, 17000 Praha 7
90/35	Heřmanice u Rouchovan	Tručka René, č. p. 112, 67557 Rouchovany
91	Heřmanice u Rouchovan	Makešová Marta, Skryjská 417, 67555 Hrotovice Škodová Stanislava, Skryjská 418, 67555 Hrotovice
95	Heřmanice u Rouchovan	Králová Vlasta, č. p. 319, 67556 Dukovany
93	Heřmanice u Rouchovan	Borek Josef, č. p. 243, 69647 Žeravice SEDUK DUKOVANY, spol. s r.o., č. p. 25, 67556 Dukovany
83	Heřmanice u Rouchovan	Potůček Ladislav, č. p. 148, 67201 Petrovice

Stavba obsahuje:

RS10 - VEDENÍ 22KV VENKOVNÍ

RS11 - VEDENÍ 22kv KABELOVÉ

RS14 - TRAFOSTANICE 22/0,4kV - prefabrikovaná

RS27 - OPTOTRUBKA, MIKROTRUBIČKY

RS49 - DEMOLICE, DEMONTÁŽE

Základní údaje:

Provozní napětí: 22kV; 50Hz

Připojení do rozvodného systému:

Nové kabelové vedení VN bude napojeno ze stávajícího venkovního vedení VN linky VN16 - viz. schéma napájení VN - nový stav.

RS10 - VEDENÍ 22kv VENKOVNÍ

Betonové sloupy	Nové [ks]	Číslo podpěrného bodu
DB 10,5/1500	4	VN16-255 o.Rouchovany - 2 o.Řešice Obec - 2; 217

Technicky popis stavby:

VN16 — p.b.č.255

V blízkosti demontovaného p.b.č.255 bude do venkovní linky VN16 postaven nový podpěrný bod. Nový podpěrný bod bude velikosti DB10,5/1500 a bude označen opět jako č.255. Na p.b.č.255 bude osazena vrcholová konzola PAŘÁT III-K-DWB. Na tomto podpěrném bodě bude jednostranně ukončeno venkovní vedení VN16 provedené holými vodiči 70 AlFe (směr stáv. p.b.č.256). Druhá strana venkovního vedení VN bude demontována. Dále bude na p.b.č.255 proveden nový svod uzemnění, který se připojí na nově vybudované ekvipotenciální kruhy uzemnění.

VN 16 o.Rouchovany - p.b.č.2

V blízkosti demontovaného p.b.č.2 bude do venkovní linky o. Rouchovany postaven nový podpěrný bod. Nový podpěrný bod bude velikosti DB10,5/1500 a bude označen opět jako č.2. Na p.b.č.2 bude osazena vrcholová konzola PAŘÁT III-K-DWB. Na tomto podpěrném bodě bude jednostranně ukončeno venkovní vedení o.Rouchovany provedené holými vodiči 70 AlFe (směr stáv. p.b.č.3). Druhá strana venkovního vedení VN bude demontována. Dále bude na p.b.č.2 proveden nový svod uzemnění, který se připojí na nově vybudované ekvipotenciální kruhy uzemnění.

VN16 o.Rešice Obec- p.b.č.2

V blízkosti demontovaného p.b.č.2 bude do venkovní linky o.Rešice Obec postaven nový podpěrný bod. Nový podpěrný bod bude velikosti DB10,5/1500 a bude označen opět jako č.2. Na p.b.č.2 bude osazena vrcholová konzola PAŘÁT III-K-DWB. Na tomto podpěrném bodě bude jednostranně ukončeno venkovní vedení o.Rešice Obec provedené holými vodiči 70 AlFe (směr stáv. p.b.č.3). Druhá strana venkovního vedení VN bude demontována. Dále bude na p.b.č.2 proveden nový svod uzemnění, který se připojí na nově vybudované ekvipotenciální kruhy uzemnění.

VN16 o.Rešice Obec- p.b.č.217

V blízkosti demontovaného p.b.č.217 bude do venkovní linky o.Rešice Obec postaven nový podpěrný bod. Nový podpěrný bod bude velikosti DB10,5/1500 a bude označen opět jako č.2. Na p.b.č.217 bude osazena vrcholová konzola PAŘÁT III-K-DWB. Na tomto podpěrném bodě bude jednostranně ukončeno venkovní vedení o.Rešice Obec provedené holými vodiči 70 AIFe (směr stáv. p.b.č.216). Druhá strana venkovního vedení VN bude demontována. Dále bude na p.b.č.217 proveden nový svod uzemnění, který se připojí na nově vybudované ekvipotenciální kruhy uzemnění.

Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytýčit stávající inženýrské sítě.

RS11 - VEDENÍ 22kV KABELOVÉ

Zemní kabel NA2XS(F)2Y	Délka trasy [km]	Délka kabelu [km]
1x240	4,222	13,584

Popis trasy:

Na p.b.č.255 linky VN16 bude osazena nový úsekový odpínač vč. omezovačů přepětí. Na tento úsekový odpínač bude připojen pomocí venkovních koncovek nový kabel VN 22-NA2XS(F)2Y 3x1x240. Dále budou okolo p.b.č.255 linky VN16 vybudovány nové ekvipotenciální kruhy uzemnění, které se připojí na nový svod uzemnění. Nový kabel VN bude veden směrem k nově vybudované spínací stanici GRITEC 1700/23 dle přiložené výkresové dokumentace. Nový kabel VN bude ukončen pomocí vnitřních koncovek vč. omezovačů přepětí v nově vybudovaném rozvaděči SIEMENS 8DJFI RRR umístěném v nově vybudované spínací stanici GRITEC 1700/23. Ze spínací stanice GRITEC 1700/23 bude vyveden další nový kabel VN 22-NA2XS(F)2Y 3x1x240 směrem k p.b.č.2 linky VN16 o. Rouchovany. Trasa nového kabelu VN je opět patrná z přiložené výkresové dokumentace. Nový kabel VN bude ukončen na p.b.č. 2 linky VN16 o. Rouchovany, Na p.b.č.2 linky VN16 o. Rouchovany bude osazena nový neodpínaný úsekový odpínač. Na tento úsekový odpínač bude připojen pomocí venkovních koncovek nový kabel VN 22-NA2XS(F)2Y 3x1x240. Dále budou okolo p.b.č.2 linky VN16 o. Rouchovany vybudovány nové ekvipotenciální kruhy uzemnění, které se připojí na nový svod uzemnění.

Ze spínací stanice GRITEC 1700/23 bude vyveden další nový kabel VN 22- NA2XS(F)2Y 3x1x240 směrem k p.b.č.217 linky VN16 o. Rešice Obec. Trasa nového kabelu VN je opět patrná z přiložené výkresové dokumentace. Na p. b.č.217 linky VN16 o. Rešice Obec budou osazena dva úsekové odpínače Fla. Nový kabel VN bude ukončen na úsekovém odpínači pomocí venkovních koncovek vč. omezovačů přepětí. Dále budou okolo p.b.č.217 linky VN16 o. Rešice Obec vybudovány nové ekvipotenciální kruhy uzemnění, které se připojí na nový svod uzemnění.

Na druhý úsekový odpínač umístěný na p.b.č.217 linky VN16 o. Rešice Obec bude připojen pomocí venkovních koncovek vč. omezovačů přepětí připojen nový kabel VN 22-NA2XS(F)2Y 3x1x240. Nový kabel VN bude veden směrem kp.b.č.2 linky VN16 o. Rešice Obec dle přiložené výkresové dokumentace. Na p.b.č.2 linky VN16 o. Rouchovany bude osazena nový neodpínaný úsekový odpínač. Na tento úsekový odpínač bude připojen pomocí venkovních koncovek nový kabel VN 22- NA2XS(F)2Y 3x1x240. Dále budou okolo p.b.č.2 linky VN16 o. Rešice Obec vybudovány nové ekvipotenciální kruhy uzemnění, které se připojí na nový svod uzemnění.

Po provedení pokládky a naspojování kabelu VN bude provedena zkouška kabelu VN zvýšeným napětím. Před zahájením zemních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě. Kabel bude uložen v kabelové rýze 50x120cm. Při křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi bude dodržena prostorová norma ČSN 736005.

RS14 - TRAFOSTANICE 22/0,4kV - prefabrikovaná

Název trafostanice: **Spínací stanice**

Umístění trafostanice: parcela č. 3008/35 k.ú. Znojmo-město [793418]

Typ trafostanice: **GRITEC UK 1700/15**

Barva fasády: **šedá BB 19182**

Střecha: rovná s mírným sklonem

Základní rozměr trafostanice: **1900 x 1580 x 1549 mm**

Popis spínací stanice:

Nově vybudované spínací stanice bude typu GRITEC UK 1700/15. Ve spínací trafostanici bude osazen nový rozvaděč VN SIEMENS 8DJH RRR s třemi kabelovými odbočkami. Veškeré kabely VN budou do tohoto rozvaděče VN připojeny pomocí vnitřních koncovek vč. omezovačů přepětí.

RS27 - OPTOTRUBKA.MIKROTRUBIČKY

Chránička HDPE	Délka trasy [km]	Délka chráničky [km]
30/44 (barva červená)	4,222	4,493

Popis trasy:

K novému kabelu 22-NAXS(F)2Y 3x1x240 bude přisvazkována nová chránička HDPE 40/33. dle výkresové dokumentace C.02 - Celková situace stavby. Nová chránička HDPE 40/33 bude sloužit pro budoucí vtažení optického kabelu.

PŘÍPOLOŽ KE KABELOVÉMU VEDENÍ VN:

Přípolož optického kabelu ke kabelovému vedení VN se provádí vždy při pokládce nového kabelového vedení a to i při realizaci pouze části trasy mezi jednotlivými DIS. Přípolož se realizuje uložením plastové chráničky pro optický kabel v souběhu s kabelovým vedením VN ve společném výkopu. Pokud se přípolož realizuje v několika etapách, tak se konce plastové chráničky utěsní pomocí koncovek a označí se markéry. Při navazující realizaci se spojí pomocí spojek určených pro spojování plastových chrániček pro optiku.

Při pokládce je také nutné dodržet nejmenší dovolené krytí sdělovacích kabelů a to:

	Chodník	Vozovka	Volný terén
Nejmenší dovolené krytí v m	0,4	0,9	0,6

Chránička pro optický kabel bude uložena se stejným krytím jako kabelové vedení VN.

Optický kabel se bude vždy instalovat v plastové chráničce.

Plastová chránička se v trase svazkuje k trojsvazku kabelového vedení VN. Svazkování se provede pomocí standardního zdrhovacího plastového pásku, stejně jako u kabelů VN a to po 1,5 m, označování plastové chráničky je po 4,5 m. Mimo zastavěné části se umístí identifikační štítek každých 20 m. Svazkování plastové chráničky k trojsvazku kabelového vedení VN se provede zhruba v polovině vzdálenosti mezi pásy, které svazkují kabely VN. Chránička spolu s kabelem VN bude uložena do pískového lože. Nad kabelovým vedením VN a sdělovacím vedením bude umístěná mechanická ochrana (betonová /plastová deska) a výstražná folie červené barvy.

Při pokládce je nutné respektovat pravidla pro pokládku kabelů VN a to např., že kabely se nesmí klást při teplotách kabelu (okolí) nižších než 4°C, atd.

RS49 – DEMOLICE, DEMONTÁŽE

Bude provedena v rozsahu prováděné rekonstrukce, vyplývá z montážních prací a bude provedena v souladu s montážními pracemi a dále z příložené výkresové dokumentace.

V seznamu prací a dodávek tohoto projektu je uvažováno s demontáží betonových stožárů včetně základů. Dále je počítáno s přepravou demontovaných betonových stožárů, patek a betonové sutě na skládku a jejím uložením. Dřevěné stožáry se ekologicky zlikvidují.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. **Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný projektant Ing. Martin Hort ČKAIT 1005144.**
2. **Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a stavbyvedoucího včetně kontaktních údajů, a to min. 7 dnů před zahájením stavby.**
3. **Stavba bude dokončena do 5 let od zahájení stavby.**
4. **Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.**
5. **Stavebník doloží k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí doklad o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby ve výškovém systému Balt. p.v.,**
6. **Stanoví podmínky dotčených správních orgánů:**

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (souhlasné jednotné environmentální stanovisko ze dne 02.09.2024, zn.: OŽP 70293/24 – SPIS 11353/2024/Tom-K):

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti společnosti EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 28085400, zastoupené na základě plné moci společností HEP electrical s. r. o., 1. máje 117, 664 84 Zastávka u Brna, IČ 09907483 (dále jen „žadatel“) ze dne 21.08.2024 pro záměr **VN16 přel. pb. 217-255, kVN, SS část C** na pozemcích č. 325, 326, 166, 168, 320, 175, 109/8, 181/4, 181/5, 109/9, 317/2, 182, 109/12, 109/14, 328/2, 328/4, 187/3, 187/5, 187/4, 304/6, 304/14, 99/2, 99/1, 90/31, 305, 376, 303, 374, 83, 83, 95 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a na pozemcích p. č. 143/5, 143/4, 143/78, 143/34, 152/2, 182/2, 182/3, 66/15, 66/1, 120, 125/1, 181/1, 109, 110, 108, 107 v k. ú. Lipňany u Skryjí (dále též „záměr“) dle dokumentace zpracované HEP electrical s. r. o., 1. máje 117, 664 84 Zastávka u Brna, IČ 09907483, zodpovědný projektant Ing. Martin Hort, datum zpracování 07/2024, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

pro záměr **VN16 přel. pb. 217-255, kVN, SS část C** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

přípustný

za těchto podmínek: **dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.**

Stavba je navržena ve vzdálenosti menší než 30 m od lesních pozemků p. č. 100, 139/1, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 a 165/2 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan (638536), které jsou určeny k plnění funkcí lesa.

V rámci stavby nesmí dojít k jakémukoliv dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa ani nadzemních a podzemních částí na nich rostoucích lesních porostů. Platí zejména zákaz skládkování jakéhokoliv materiálu v lese, kácení stromů, ořezávání jejich větví a narušování kořenových systémů.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (stanovisko ze dne 05.04.2023, č.j.: KSAÚSVPO/005226/2023):

Stanovisko k projektové dokumentaci akce III/15249 VN16 přeložka podpěrného bodu 217 - 255, kVN, SS část C pro DUR

KSÚSV byla předložena žádost o stanovisko k výše uvedené akci z hlediska dotčení silničních zájmů. Jedná se o kabelizaci venkovního vedení VN z důvodu plánovaných úprav jaderné elektrárny Dukovany. Stávající část venkovního vedení VN16 bude přeloženo do země a bude vedeno nový kabelem VN 22-NA2XS(F)2Y 3x1x240, ke kterému bude přisvazkována chránička HDPE. Uvedenou akci přeložkou kabelového vedení VN 16 dojde k dotčení zájmů silnice III/15249 a pozemku (p.č. 181/1 k.ú. Lipňany u Skryjí) v majetku Kraje Vysočina, ve správě KSÚSV, p.o. Třebíč a to: III/15249

- Příčné křížení silnice protlakem (délky 11,0 m) v km 3,083 po směru staničení

Investorem stavby je EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

K předložené situaci Vám sdělujeme následující:

- ♦ Investor je povinen Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor majetkový, Oddělení majetkoprávní, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, zažádat o sepsání **Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti** (dříve věcného břemene) pro uložení inženýrských sítí.
- ♦ Investor je povinen před zahájením prací sepsat s **KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku**, upřesňující požadavky KSÚSV na způsob samotné realizace. Smlouva je uzavírána dle Nařízení ředitele N 26/2020 upravující podmínky a poplatky za užívání silničního pozemku.
- ♦ Do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na úhradu poplatků, vyplývajících z výše uvedených smluv.
- ♦ Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.
- ♦ Před započítáním výkopových prací v silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích.
- ♦ Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč.
- ♦ Realizaci stavebních prací v silničních pozemcích KSÚSV povoluje v termínu 1.4. - 31.10. kalendářního roku, výjimky musí být samostatně projednány a odsouhlaseny včetně pravidel provádění zimní údržby.
- ♦ Realizace prací musí být prováděna za nepřerušeno silničního provozu.
- ♦ Dotčení pozemku p.č. 181/1 k.ú. Lipňany u Skryjí silnice III/15249 **křížení - protlakem** požadujeme provést v hloubce min. 1,2 m pod niveletou vozovky s uložení do vhodné chráničky.
- ♦ Při stavebních pracích souvisejících s akcí nesmí být na tělese silnice skladován výkopek či stavební materiál a nesmí zde být odstavena mechanizace, silnice nesmí být nadměrně znečišťovány, ani jinak nesmí být ohrožována bezpečnost silničního provozu.
- ♦ Platnost tohoto stanoviska je 24 měsíců ode dne vydání.
- ♦ V případě jakýchkoliv změn či nejasností je nutno toto s naší organizací projednat a odsouhlasit.

Povodí Moravy, s. p. (stanovisko správce povodí ze dne 31.08.2023, n.z.: PM-16858/5203/IN):

VN16 přel. pb. 217-255, kVN, SS část

(k. ú. Heřmanice u Rouchovan, Lipňany u Skryjí; ORP Třebíč; kraj Vysočina; ČHP 4-16-03-0460-0-00)

Charakteristika akce:

Povodí Moravy, s. p. byla předložena žádost a situace pro územní řízení na stavbu: „VN16 přel. pb. 217-255, kVN, SS část“, č. stavby: 1030076972. Žadatelem a projektantem je firma HEP electrical s. r. o., stavebníkem je EG. D, a. s.

Předmětem stavby je kabelizace venkovního vedení VN z důvodu plánovaných úprav jaderné elektrárny Dukovany. Stávající část venkovního vedení VN16 bude přeloženo do země a bude vedeno novým kabelem VN, ke kterému bude přisvazkována chránička HDPE. Přeložka vedení VN 16 bude provedena od podpěrného bodu č. 255 (pozemek pare. č. 143/4, 143/5, k.ú. Lipňany u Skryjí) a bude proveden svod novým kabelem VN do země. Nové kabelové vedení VN bude ukončeno v nově vybudované spínací stanici BETONBAU 1700/23 (pare. č. 166, k. ú. Heřmanice u Rouchovan). Z této spínací stanice budou dále vyvedeny dva nové kabely VN, kdy jeden kabel VN bude ukončen na podpěrném bodě č. 3, který bude vyměněn za nový a druhý kabel VN bude ukončen na podpěrném bodě č. 217.

Tímto kabelem dojde ke křížení zatrubněného vodního toku Heřmanický potok (zatrubnění není ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit PM) a dále dojde ke křížení a souběhu s bezejmenným vodním tokem (přesnou polohu zatrubnění nelze určit, nutno vyhledat v terénu, zatrubnění není ve vlastnictví státu, se kterým má právo hospodařit PM). Obě zatrubnění budou pravděpodobně ve vlastnictví majitelů pozemků. Kabel VN pokračuje na podpěrný bod č. 2, na kterém bude kabel VN ukončen.

Pozemky dotčené stavbou pare. č. 143/5, 143/4, 143/78, 143/43, 143/42, 143/35, 143/36, 143/37, 61/12 a další v k. ú. Lipňany u Skryjí a pare. č. 325, 326, 166, 167, 320, 175, 109/8, 181/4, 181/5, 109/9, 317/2, 182, 109/12, 109/14, 328/2, 328/4, 187/3 a další v k. ú. Heřmanice u Rouchovan.

Stavbou dojde ke křížení s drobným vodním tokem (DVT) Heřmanický portok IDVT 10207906 a bezejmenným DVT IDVT 10441277, které jsou ve správě Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, přímým správcem toku je provoz Náměšť nad Oslavou, (ul. Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou, úsekový technik David Jura, DiS., tel.: 568 620 417, mobil 725 705 637, jura@pmo.cz).

Část stavby se nachází v záplavovém území WT Rouchovanka v jeho aktivní zóně.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ_1160 Rokytná od toku Rouchovanka po ústí do toku Jihlava.

7. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

- 8. Dodržte požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území.**
- 9. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.**
- 10. Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.**
- 11. Povolení je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky řízení.**
- 12. Toto rozhodnutí má platnost 5 let ode dne nabytí právní moci.**
- 13. Pro provedení stavby se stanovují tyto další podmínky:**
 - a. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k té činnosti oprávněným.**
 - b. Stavba bude prováděna dodavatelsky.**
 - c. Zhotovitel je povinen vést o stavbě stavební deník.**
 - d. Při provádění stavby jste povinni dodržovat bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných ustanovení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.**

- e. **Před započítáním zemních prací požádejte majitele (správce) všech podzemních vedení inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení, aby během stavby nedošlo k jejich poškození a plně respektujte jejich podmínky, zejména:**
- o EG.D, a.s. (souhlas ze dne 17.07.2024, zn.: D8626-27130729);
 - o EG.D, a.s. (sdělení ze dne 04.07.2024, zn.: D8626-26323747);
 - o CETIN, a.s. (vyjádření ze dne 06.09.2024, č.j.: 247566/24);
- f. **Rovněž vzdušná vedení nesmí být během stavby poškozena.**
- g. **Po dobu trvání stavebních prací musí být pozemek v ohroženém okolí stavby zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.**
- h. **Právnícké a fyzické osoby jsou povinny v případě vzniku odpadu (např. stavební sutě) při jejich činnosti zajistit likvidaci tohoto odpadu dle ust. §13 a §15 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.**
- i. **Dodržet ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, aby nemohlo dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně. V případě, že bude nezbytné přistoupit ke kácení dřevin, je nutno podat žádost - prostřednictvím vlastníka pozemku - k orgánu ochrany přírody MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí.**
- j. **Vlastníci a uživatelé stavbou dotčených pozemků a staveb (budov) budou o zahájení stavby předem prokazatelně uvědoměni, a to minimálně v sedmidenním předstihu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“):

EG.D, s. r. o., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 21055050

Miroslav Hadraba, Sídliště č. p. 361, 672 01 Moravský Krumlov

Jaroslav Vacuška, Jar. Heyrovského č. p. 975/13, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Alena Zelníčková, Dol. chalupy č. p. 100, 675 55 Hrotovice

Věra Kopečková, Vémyslice č. p. 289, 671 42 Vémyslice

Ladislav Potůček, Petrovice č. p. 148, 672 01 Moravský Krumlov

Josef Borek, Žeravice č. p. 243, 696 47 Žeravice

Vlasta Králová, Dukovany č. p. 319, 675 56 Dukovany

Jiří Forétar, Rouchovany č. p. 336, 675 57 Rouchovany

Dana Smejkalová, Jamolice č. p. 23, 672 01 Moravský Krumlov

Dana Borovičková, Na Kopcích č. p. 364, Nové Město, 674 01 Třebíč 1

Jana Ludvíková, Rouchovany č. p. 215, 675 57 Rouchovany

Vladimír Palásek, Vedrovice č. p. 246, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Josef Balík, Dukovany č. p. 255, 675 56 Dukovany

Jana Balíková, Dukovany č. p. 255, 675 56 Dukovany

Ludmila Růžičková, Zahraničního odboje č. p. 922/25, Borovina, 674 01 Třebíč 1

Petr Mezlík, Tulešice č. p. 90, 671 73 Tulešice

Vladimír Pelán, Dukovany č. p. 55, 675 56 Dukovany

Marie Pelánová, Dukovany č. p. 55, 675 56 Dukovany

Dagmar Padrnosová, Rouchovany č. p. 316, 675 57 Rouchovany

Zbyněk Hruběš, Mohelno č. p. 511, 675 75 Mohelno

Magda Koktavá, Popovice č. p. 127, 768 12 Rataje u Kroměříže

Dušan Horák, Střední č. p. 401/25, Ponava, 602 00 Brno 2

Ladislav Jelínek, Mírová č. p. 428, 675 55 Hrotovice

Jiří Vojáček, Krumlovská č. p. 348/15, 664 91 Ivančice

Jan Havelka, Jamolice č. p. 68, 672 01 Moravský Krumlov
Zdeňka Ondračková, Fryčajova č. p. 533/149, Obřany, 614 00 Brno 14
Josef Bláha, Brněnská č. p. 259, Suchohrdly, 669 02 Znojmo 2
Šárka Dobešová, Myslibořice č. p. 23, 675 60 Myslibořice
Renata Valterová, Hladíkova č. p. 1050/22, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
René Tručka, Rouchovany č. p. 112, 675 57 Rouchovany
Marta Makešová, Skryjská č. p. 417, 675 55 Hrotovice
Stanislava Škodová, Skryjská č. p. 418, 675 55 Hrotovice
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč
Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Elektrárna Dukovany II, a. s., Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
SEDUK Dukovany, spol. s.r.o., Dukovany č. p. 25, 675 56 Dukovany
Obec Dukovany, Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany
Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Obec Rouchovany, Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany
ČEZ, a. s., Duhová č. p. 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4
ČEPS, a.s., Elektrárenská č. p. 774/2, Michle, 101 00 Praha 101
Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo, Milačka č. p. 603, 675 55 Hrotovice
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská č. p. 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Tomáš Mezlík, Brejtketlova č. p. 1926/17, Líšeň, 628 00 Brno 28
Ladislav Olšbauer, Tusarova č. p. 1267/9, Holešovice, 170 00 Praha 7

O d ů v o d n ě n í

Dne 29.10.2024 podala společnost EG.D, s. r. o., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 21055050 zastoupena na základě plné moci ze dne 19.12.2023 společností HEP electrical s.r.o., 1.máje 177, 66484 Zastávka na Městský úřad Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání povolení stavby " VN16 přel.pb.217-255, kVN, SS část C, 1030076972", na pozemcích: pozemková parcela číslo 83, 90/31, 93, 95, 99/1, 99/2, 109/8, 109/9, 109/12, 109/14, 166, 168, 175, 181/4, 181/5, 182, 187/3, 187/4, 187/5, 303, 304/6, 304/14, 305, 317/2, 320, 325, 326, 328/2, 328/4, 374, 376 v katastrálním území Heřmanice u Rouchovan, 66/1, 66/15, 99, 109, 110, 120, 125/1, 143/4, 143/5, 143/34, 143/78, 152/2, 181/1, 182/2, 182/3 v katastrálním území Lipňany u Skryjí.

Původní vedení VN16 přel.pb.217-255, které se odstraňuje, vede: na pozemcích: 325, 320, 109/8, 181/3, 181/5, 317/2, 182, 109/14, 328/2, 328/4, 187/3, 187/5, 187/4, 304/6, 90/30, 90/32, 90/23, 307, 306, 303, 141, 109/4, 109/1, 90/33, 145, 109/12, 90/1, 89, 90/35, 91, 95, 93, 83 k. ú. Heřmanice u Rouchovan, 143/5, 60/13, 57, 58/3, 60/3, 182/2, 143/4, 49, 50/3, 143/78, 187/2, 152/13, 160, 159, 158, 50/1, 100/8, 157, 102, 156, 48, 155, 106, 154, 103, 153, 152/1, 151, 104, 148, 50/2, 51, 152/12, 60/21, 53/7, 67/8, 67/3, 67/6, 67/4, 125/2, 181/1, 105 k.ú. Lipňany u Skryjí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Posouzení souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování: stavba je umístěna v nezastavitelném území. Lokalita je podle Územního plánu Dukovany a Rouchovany určena jako plocha NSz – plochy smíšené zemědělské, DU – plochy účelových komunikací. V těchto plochách je hlavní nebo přípustné využití technická infrastruktura, navržená stavba dané požadavky splňuje, je tedy v souladu s územním plánem Dukovany a Rouchovany. Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je v souladu obecnými požadavky na využívání území.

Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů není třeba vyjádření orgánu ochrany ZPF.

Rozhodnutí bylo doloženo těmito stanovisky:

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb (vyjádření ze dne 10.07.2024, n.z.: ODKS 58551/24 – SPIS 847/2024/ES);

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (předběžná konzultace k jednotnému environmentálnímu stanovisku ze dne 09.08.2024, n.z.: OŽP 59744/24 – SPIS 9855/2024/Tom);

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí (souhlasné jednotné environmentální stanovisko ze dne 02.09.2024, zn.: OŽP 70293/24 – SPIS 11353/2024/Tom-K);

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (stanovisko ze dne 05.04.2023, č.j.: KSAÚSVPO/005226/2023);

Povodí Moravy, s. p. (stanovisko správce povodí ze dne 31.08.2023, n.z.: PM-16858/5203/IN);

Lesy České republiky, s. p. (vyjádření ze dne 09.10.2024, č.j.: LCR148/002649/2024);

Lesy České republiky, s. p. (vyjádření ze dne 13.07.2024, č.j.: LCR952/005036/2024);

Sekce majetková Ministerstva obrany odbor ochrany územních zájmů a státního odborného sozoru (závazné stanovisko ze dne 05.08.2024, č.j.: MO 626477/2024-1322);

Archeologický ústav AV ČR, Brno (vyjádření ze dne 04.04.2023, č.j.: ARUB/2486/2023M);

Archeologický ústav AV ČR, Brno (vyjádření ze dne 09.12.2024, č.j.: ARUB/7500/2024DS);

ČEPS, a.s. (stanovisko ze dne 16.09.2024, n.z.: 09219/2024/PDV);

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč (sdělení ze dne 06.08.2024, č.j.: HSJI- 2499-2/TR-2024);

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (závazné stanovisko ze dne 24.07.2024, č.j.: KHSV/19114/2024/TR/HOK/Flá);

Státní pozemkový úřad (vyjádření ze dne 10.10.2024, n.z.: SPU 404266/2024/520100/Weber);

EG.D, a.s. (souhlas ze dne 17.07.2024, zn.: D8626-27130729);

EG.D, a.s. (sdělení ze dne 04.07.2024, zn.: D8626-26323747);

CETIN, a.s. (vyjádření ze dne 06.09.2024, č.j.: 247566/24);

GasNet Služby, s.r.o. (stanovisko ze dne 29.07.2024, zn.: 5003115981);

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (vyjádření ze dne 02.09.2024, č.j.: VASTR-5740/2024-Ba);

NET4GAS, s.r.o. (vyjádření ze dne 03.07.2024, n.z.: 7536/24/OVP/N);

T Mobile Czech Republic a.s. (vyjádření ze dne 13.07.2024, zn.: E40394/24)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které byly zapracovány do předložené projektové dokumentace, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č.268/2009 o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku pozemkové mapy a výpisu z KN. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníků pozemků, jehož součástí je stavba. Dále pak z vlastníků sousedních - mezujících pozemků a staveb na nich. Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán stavby, který bude ověřen Katastrálním úřadem.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle vyhotovení povolení opatřené doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení. Změna stavby ve smyslu § 224 stavebního zákona smí být zahájena až po nabytí právní moci povolení změny stavby před jejím dokončením.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k nadřízený správní orgán u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 5 let ode dne nabytí právní moci. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Upozornění:

Stavební úřad jakožto správce osobních údajů informuje účastníky řízení a dotčené správní orgány, že v rámci jím vedeného řízení zpracovává identifikační údaje fyzických osob, tj. jméno, příjmení, titul, datum narození, IČO, a dále kontaktní údaje, tj. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu, datové schránky, a to za účelem vedení databáze účastníků řízení a dalších stavbou dotčených právních subjektů pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu působnosti podle zákona č. 283/2021 Sb., ve

znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“). Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů je odvozena od lhůt uvedených ve Spisovém a skartačním řádu MěÚ Třebíč, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. Fyzická skartace probíhá na základě výběru v opakovaném 10-letém cyklu. Podrobnější údaje o zpracování osobních údajů lze dohledat na stránkách Města Třebíč: <https://www.trebic.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/ms-37118/p1=37118>

Zdeňka Němcová

úředník odboru výstavby

Obdrží:

Účastníci řízení:

Datová schránka:

EG.D, s. r. o., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno zastoupena HEP electrical s. r. o., 1. máje č. p. 117, 664 84 Zastávka u Brna, DS: PO, 96u63yz

Obec Dukovany, Dukovany č. p. 99, 675 56 Dukovany, DS: OVM, u6tb3rm

Obec Rouchovany, Rouchovany č. p. 35, 675 57 Rouchovany, DS: OVM, t7gbqvz

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R, vzxiuw8

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hjyaavk

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: PO, xnjf5zy

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. 1, písm. c) ve výši 10 000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 10 000,- Kč byl uhrazen dne 28.11.2024, variabilní symbol: 9020020730.